

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1200037

**Výrobek:** Rozváděč

**Typ:** R-FVE-DC ( R-FVE-DC1, -DC2, -BATT20, -BATT100 )

**Jmenovité hodnoty:** 1000 V DC, 32 A, IP40/20

**Objednatel:** A-Z TRADERS s.r.o.  
U Potoka 320, 252 19 Drahelčice, Česká republika

**Výrobce:** A-Z TRADERS s.r.o.  
U Potoka 320, 252 19 Drahelčice, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 913185-01/01 ze dne: 22.01.2020**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-2 ed. 2:12, ČSN EN 61439-1 ed. 2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 913185 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do: 04.02.2023**

05.02.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



913185-01