

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SHODĚ

podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2011

Název a adresa dodavatele:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897
Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00
IČO: 453 27 020

Identifikace výrobku:

Regulátor tahu, typ: RT 4

Termostatický regulátor tahu pro kotle na tuhá paliva určený pro regulaci výkonu kotle otevíráním nebo přivíráním klapky přívodu spalovacího vzduchu. Výkon kotle upravuje tak, aby teplota pracovní kapaliny (otopné vody, nemrznoucí směsi, teplotonosného oleje) na výstupu z kotle na tuhá paliva dosáhla hodnoty nastavené knoflíkem.

Regulační rozsah: 30 - 90°C
Maximální teplota vody: 120°C
Maximální teplota prostředí: 60°C
Zatížení řetízku: 100 – 1.000 g
Pracovní poloha: horizontální, vertikální

Výše popsaný výrobek je ve shodě s:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES, o obecní bezpečnosti výrobků
PN 01:2007 Technické požadavky na zkoušení regulátorů tahu
ČSN EN 303-5:2013 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Odkaz na zkušební protokoly:

Protokol o zkoušce č. PBU-2/2012 ze dne 5. 3. 2012 vydaný Zdravotním ústavem v Liberci

Datum, místo vydání prohlášení a podpis odpovědné osoby:

V Praze dne 1. 1. 2015



Mgr. Milan Brezina
manažer kvality

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)