

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku (výrobek, typ):

Záložní zdroj
typ: PG 500 Compact

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení (popis výrobku, technické údaje):

Záložní zdroj PG 500 Compact je určen k napájení oběhových čerpadel a dalších komponentů kotle (ventilátory, regulace, podavače paliva) v případě výpadku elektrické energie. Záložní zdroj umožňuje dochlazení kotle a tím zabraňuje jeho přehřátí.

jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz
vstupní napěťový rozsah: 170 - 260 V; 50 Hz
pracovní prostředí: 0 - 40 °C (nekondenzující vlhkost)

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/35/EU - elektrická zařízení v určitých mezích napětí (LVD)
Směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Odkaz na příslušné harmonizované normy:

EN 62109-1:2010;
EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015

Certifikáty, zkušební protokoly:

Certifikát LVD č. ATZAHS171201008 ze dne 16. 10. 2017
Certifikát EMC č. ATZAAHE171201008 ze dne 16. 10. 2017
Zkušební protokol LVD č. SZAH171201008-01 ze dne 16. 10. 2017
Zkušební protokol EMC č. SZAAHE171201008-01 ze dne 16. 10. 2017

Místo a datum vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 9. 10. 2017



Mgr. Milan Brezina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)