



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 01/2018**



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

511450

2. Typ, série nebo sériové číslo

TUBEX Standard

3. Zamýšlené použití

Tepelné izolace rozvodů vody, ústředních topení, chladírenských rozvodů a tepelné izolace ve stavebnictví.

4. Jméno výrobce, kontaktní adresa

**SPUR a.s.
třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín – Louky**

5. není relevantní

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V

systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu)

Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha, oznámený subjekt č. 1390, provedl dle CPR přílohy V posouzení vlastností výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 14313+A1, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 podle systému 3 a vydal zkušební protokol č. 1390-CPR-0469/2018/P.

8. není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	E _L				ČSN EN 13501-1
Tepelná vodivost W/(m.K)	°C	10	40	60	ČSN EN ISO 13787
	d _a = 6mm	0,041	0,044	0,046	
	d _a ≥ 9mm	0,036	0,040	0,043	
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)				ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000				ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST (+)90				ČSN EN 14707
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	vyhovuje				AHEM 3/2000

10. Údaje o výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými údaji v bodě 9. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



SPUR a.s.
třída Tomáše Bati 299
Louky, 763 02 Zlín

IČ: 46900098 DIČ: CZ46900098

Ing. Magda Janoščíková
Manažer kvality

Janoščíková
.....
podpis

29.3.2018
Zlín

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ, tel.: +420 577 601 201, fax: +420 577 601 221, e-mail: spur@spur.cz, www.spur.cz