



FLAMGARD TRANSPARENT

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy č.2 k vyhláške č.162/2013 Z.z.

č. 0002/2025

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

FLAMGARD TRANSPARENT

Protipožiarna náterová látka na ochranu drevených konštrukcií

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobu:

viď obal výrobku alebo sprievodná dokumentácia výrobku

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania, názov)

Nevzťahuje sa

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK technické posúdenie SK TP – 16/0053 vydané Autorizovanou osobou na technické posudzovanie č. TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, SR

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Protipožiarna napeniteľná náterová látka na ochranu vnútorných drevených konštrukčných častí stavieb proti pôsobeniu ohňa a sálavého tepla. Prispieva k požiarnej odolnosti drevených prvkov. Protipožiarna náterová látka FLAMGARD TRANSPARENT sa používa len v náterovom systéme s vrchným krycím lakom LAK AKRYLÁTOVÝ S 1818. Určené výhradne do interiérov s najvyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80 % a na nátery starého vyzretého dreva s vlhkosťou max. 10 %. vplyvom.

Po aplikácii protipožiarneho náteru nesmie byť drevo vystavené poveternostným vplyvom. Protipožiarné nátery sa nesmú aplikovať na drevo upravené akýmkoľvek náterom alebo tmelom okrem prípravkov proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam Lignofix OH alebo Lignofix-Profi-OH.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy 280 02 Kolín, ČR
IČ: 463 53 747

Miesto výroby: STACHEMA CZ s.r.o., divize Chemické prípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, ČR

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

Nevzťahuje sa

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z:

Systém I

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04 - ZSV – 2236, vydaný dňa 16.06.2016 Autorizovanou osobou č. SK04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	p.č. lab.
Reakcia na oheň	Trieda B-s1, d0	Pr.-10-1.126 Pr.-10-1.129	1 1
Príspevok k požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov – ochrana drevených prvkov	od 7 min do 11 min pre stropy (s požiarou odolnosťou od R 9 do R 45) od 7 min do 12 min pre nosníky (s požiarou odolnosťou od R 8 do R 45)	Pr-05-1.1.02.102 PV-05-02.005	1 1
Index šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt i_s	0,00 mm/min	Pr.-11-6.008	1
Trvanlivosť reakcie na oheň (kategória použitia – typ Z2)	$RHR_{30s\ ave} \leq 150 \text{ kW/m}^2$ počas 600 s od začiatku horenia a THR_{600s} vzoriek po starnutí vzoriek sa zvýši < ako 20% v porovnaní so vzorkami pred starnutím	15/2016 16/2016 90-16-0079	2 2 3
Prídržnosť k podkladu (drevo)	min. 1,0 MPa	161/2006	3
Príľnavosť k podkladu mriežkovou skúškou (drevo)	stupeň 0 až 2	53/2008	4
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	viď KBU	-	-
Obsah neprchavých podielov (4h/105°C)	min. 62 % hm.	161/2006	3
Hustota	1,21 g/cm ³ ± 5 %	161/2006	3
Hodnota pH	2 - 3	161/2006	3

p.č.lab	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	PAVUS, a.s., požární zkušebna Veselí nad Lužnicí, Česká republika
2	Ministerstvo vnútra SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav, Skúšobňa na posudzovanie výrobkov, Bratislava, Slovenská republika
3	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, Slovenská republika
4	SVÚOM s.r.o., Laboratoř pro zkoušení protikoročních a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot, Praha, Česká republika

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ

Zibohľavy, 21.11.2025
(miesto a dátum vydania)




IČO 46353747
 DIČ CZ46353747
 DIČ pro DPH CZ699000797

STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, 280 02
 Kolín - Zibohľavy

(podpis)